

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning



SMC Bakkeføler

El.nr.: 5450356

Føler leveres med 10 m påsatt kabel som kan forlenges ved behov, men bør skjøtes innendørs, og ikke være lenger enn 100m totalt.

Innstøpingshus er inkludert og har feste for Ø20 trekkerør.



- Føler skal monteres mellom to varmekabler i det området som sannsynligvis smelter sist. Det vil si nederst i bakken, eller hvor det er ekstra ansamling av snø fra takras etc. Prøv også å plassere bakkeføleren mest mulig i skygge i forhold til solen. NB! Monter ikke føler for nær inntil husvegger eller under halvtak.
- Toppen av føler skal ligge mest mulig i bakkenivå, må være synlig.
- Høyden på føleren er 5 cm, som tilsvarer normal overdekking av varmekablene



Monter Ø20 trekkerør i bunn på innstøpingshuset til føleren.



Dra inn ledning til føler i plastrøret og plasser føler i innstøpingshuset.



Fest hus og rør mellom to varmekabelstrenger på et sted i anlegget som er representativt for hele anlegget - litt ut fra husvegg.

Innstøpingshus ca 5mm under ferdig overflate.

Føler kan justeres totalt 13mm i høyden.

Juster gjerne føler litt for høyt og bank forsiktig ned til rett nivå - eller juster på forhånd og legg litt fugemasse på langsiden av følertopp så den ikke kan gli videre ned i underdel.



NB! Ved innstøping med tynt flytende betong (flytesparkel) bruk fugemasse så ikke innstøpingsboks fylles med støpemasse.

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0320 art.nr.: 13021

Tekniske data

Dimensjoner:

L62 B42

H50 mm

Kabel:

10 meter

Kan skjøtes, maks 100m

Materiale:

Rustfritt
syrefast stål

Temp.område:

-50 til +99°C



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611