

## Forhold mellom temperatur og motstand på temperaturføler

Temp(C)	NTC gulvføler (kohm)
0	155,8
1	148,0
2	140,7
3	133,7
4	127,1
5	120,9
6	115,0
7	109,5
8	104,2
9	99,2
10	94,5
11	90,1
12	85,8
13	81,8
14	78,0
15	74,4
16	71,0
17	67,7
18	64,6
19	61,7
20	58,9
21	56,3
22	53,8
23	51,4
24	49,2
25	47,0
26	45,0
27	43,0
28	41,1
29	39,4
30	37,7
31	36,1
32	34,6
33	33,1
34	31,7
35	30,4
36	29,2
37	28,0
38	26,8
39	25,7
40	24,7
41	23,7
42	22,8
43	21,8
44	21,0
45	20,2
46	19,4
47	18,6
48	17,9

49	17,2
50	16,5
51	15,9
52	15,3
53	14,7
54	14,2
55	13,6
56	13,1
57	12,6
58	12,2
59	11,7
60	11,3
61	10,9
62	10,5
63	10,1
64	9,8
65	9,4
66	9,1
67	8,8
68	8,4
69	8,1
70	7,9
71	7,6
72	7,3
73	7,1
74	6,8
75	6,6
76	6,4
77	6,2
78	6,0
79	5,8
80	5,6
81	5,4
82	5,2
83	5,0
84	4,9
85	4,7
86	4,6
87	4,4
88	4,3
89	4,1
90	4,0
91	3,9
92	3,8
93	3,6
94	3,5
95	3,4
96	3,3
97	3,2
98	3,1
99	3,0